

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 2707/2015 - BF  
Contract No.

23.02.2016  
ROH/MAM

Auftraggeber:  
Customer Ralmont GmbH  
Pavelsbacher Straße 17  
DE-92361 Berggau

Auftragsgegenstand:  
Subject Prüfung eines Fensteranschlusssystemes inklusive Aluminium-  
fensterbank der Firma Ralmont GmbH mit unterschiedlichen  
Dichtebenen und Dichtmaterialien gemäß ÖNORM B 5320  
Anhang B

Ergebnis:  
Result Bezugnehmend auf den Prüfbericht Nr. 2707/2015 bestätigt die  
Holzforschung Austria, dass das Fensteranschlusssystem der  
Firma Ralmont GmbH mit:

Anschluss Innen:

- RALMO- HYBRID window Ms-Dichtstoff mit RALMO- Rundschnur und Abdeckprofil RALMO Kammerleiste, seitlich und oben
- RALMO- Flexband TOP Folie (selbstklebend) und RALMO- Montageecken (Flexband TOP Folie, selbstklebend), unten

Füllen der Fuge:

- RALMO- DÄMM Polyurethanschaum, 4 seitig

Anschluss Außen:

- RALMO- Montageecken (Tape 4000 + Vlies, selbstklebend) und RALMO- Euro- Diffusionsbahn mit RALMO Folienkleber zum Mauerwerk, seitlich und oben
- RALMO- FBA complete (Dämmkeil inkl. wasserführender Dichtfolie und Putzgewebe) mit RALMO- Eckpflaster (Tape 4000 + Vlies, selbstklebend), RALMO- Montageecken (Tape 4000+ Vlies, selbstklebend) sowie RALMO-FBA Kammerprofil und Aluminium Fensterbank mit RALMO Folienkleber zum RALMO- FBA complete, unten

die Anforderungen für den Fensteranschluss eines Fensters  
gemäß ÖNORM B 5320 Anhang B erfüllt.

Geltungsdauer:  
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

  
Hubert Romirer, Bakk. techn.  
Bearbeiter



  
Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober  
Abteilungsleiter