

Nummer	26-001329-PR01 (NW-K07-09-de-01)
Inhaber	Ralmont GmbH Keltenring 16 92361 Bergau Deutschland
Produkt	Dichtfolie am Abdichtflansch maX
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: RALMO-Abdichtflansch maX
Details	Hersteller Ralmont GmbH - Bergau; Material1 HDPE Folie mit RALMO-Bond Kleber; Material2 Deckschicht Bitumen; Dicke 2 mm - 2,2 mm $\pm$ 0,2 mm
Besonderheiten	-/-

Ergebnis

Gemessen nach den Vorgaben der DIN EN 1928:2000-03, Verfahren A beträgt für das Abdichtungsband die



Wasserdichtheit

4 kPa


Grundlagen *)

EN 1928:2000-03

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 26-001329-PR01 PB-K07-09-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim
25.06.2026



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Materialprüfung

Identitäts-Check



www.ift-geprueft.de
ID: D90-DAAD8