

Klassifizierungsbericht

Schlagregendichtheit



Prüfbericht

Nr. 21-002834-PR01

(PB-K07-02-de-01)

Auftraggeber	Ralmont GmbH Pavelsbacherstr. 17 92361 Berggau Deutschland
Produkt	Durchschraubte Abdichtungsfolien
Bezeichnung	RALMO - EPDM TopLINE - Türanschlussband RALMO - TAPE 4000
Materialien	RALMO - EPDM: Polyesterlegele mit Dispersionskleber verklebt mit: RALMO - EPDM Folienkleber Öko TopLINE - Türanschlussband: Butylelastomer, PP-Gewebe mit Polyacrylat-Klebefläche verklebt mit: RALMO - Montage FIX ALL SEASONS RALMO - TAPE 4000: HDPE-Folie mit Butylkautschuk Spenglerschraube Ø4,5 mm x 40 mm mit Dichtscheibe Ø15 mm Senkkopfschraube Ø3,5 mm x 50 mm Linsenkopfschraube Ø3,5 mm x 35 mm
Banddicke	RALMO - EPDM 1,3 mm, TopLINE - Türanschlussband 2,5 mm, RALMO - TAPE 4000 1,2 mm
Außenmaß	Sparrenkonstruktion: 2700 mm x 1000 mm
Ergebnis	Schlagregendichtheit

Grundlagen

Prüfnormen:
EN 1027:2016-03
Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht Nr.: 21-002834-PR01
(PB-K07-02-de-01)

Darstellung



RALMO - EPDM



kein Wassereintritt Linsenkopfschraube
und Spenglerschraube mit Dichtscheibe

bis 600 Pa

kein Wassereintritt Senkkopfschraube

bis 450 Pa

TopLINE - Türanschlussband



kein Wassereintritt Linsenkopfschraube,
Spenglerschraube mit Dichtscheibe und
Senkkopfschraube

bis 600 Pa

RALMO - TAPE 4000



kein Wassereintritt Linsenkopfschraube
und Spenglerschraube mit Dichtscheibe

bis 600 Pa

kein Wassereintritt Senkkopfschraube

bis 450 Pa

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben.

Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim

20.12.2021

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Thomas Krichbaumer *F. Walter*

Thomas Krichbaumer
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Florian Walter
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Der Nachweis umfasst insgesamt
22 Seiten.