PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: *Contract No.*	2707/2015 - BF	23.02.2016 ROH/MAM

Auftraggeber:
Customer

Ralmont GmbH
Pavelsbacher Straße 17
DE-92361 Berngau

Auftragsgegenstand:
Subject

Prüfung eines Fensteranschlusssystemes inklusive Aluminium-fensterbank der Firma Ralmont GmbH mit unterschiedlichen Dichtebenen und Dichtmaterialien gemäß ÖNORM B 5320 Anhang B

Ergebnis:
Result

Bezugnehmend auf den Prüfbericht Nr. 2707/2015 bestätigt die Holzforschung Austria, dass das Fensteranschlusssystem der Firma Ralmont GmbH mit:

Anschluss Innen:

- RALMO- HYBRID window Ms-Dichtstoff mit RALMO- Rundschnur und Abdeckprofil RALMO Kammerleiste, seitlich und oben
- RALMO- Flexband TOP Folie (selbstklebend) und RALMO- Montage-ecken (Flexband TOP Folie, selbstklebend), unten

Füllen der Fuge:

- RALMO- DÄMM Polyurethanschaum, 4 seitig

Anschluss Außen:

- RALMO- Montageecken (Tape 4000 + Vlies, selbstklebend) und RALMO-Euro- Diffusionsbahn mit RALMO Folienkleber zum Mauerwerk, seitlich und oben
- RALMO- FBA complete (Dämmkeil inkl. wasserführender Dichtfolie und Putzgewebe) mit RALMO- Eckpflaster (Tape 4000 + Vlies, selbstklebend), RALMO- Montageecken (Tape 4000+ Vlies, selbstklebend) sowie RALMO-FBA Kammerprofil und Aluminium Fensterbank mit RALMO Folienkleber zum RALMO- FBA complete, unten

die Anforderungen für den Fensteranschluss eines Fensters gemäß ÖNORM B 5320 Anhang B erfüllt.

Geltungsdauer:
Period of validity

--

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

Hubert Romirer, Bakk. techn.
Bearbeiter

Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober
Abteilungsleiter

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR HOLZFORSCHUNG ZVR 850936522
A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7 Tel +43-1/798 26 23-0 Fax +43-1/798 26 23-50
hfa@holzforschung.at www.holzforschung.at